

长春融资担保集团有限公司地下室供热管道改造修缮项目询价公告

一、项目基本情况

项目名称：长春融资担保集团有限公司地下室供热管道改造修缮

采购方式：公开询价

预算金额：3.8 万元

计划工期：工期 15 天

采购需求：

为防止供热管道泄漏影响地下室库房使用，现在需要将此库房内棚下的采暖主管道改变敷设路径，需拆除此库房内原采暖管道，同时在库房外公共区域重新制作采暖管道，并与原管道接洽。具体施工标准及细节要求以附件为准。

施工地点：

长春市高新区蔚山路 3777 号

质量要求：

所有用品及配套设备须为正规合格产品，附带产品合格证与质量检测报告，符合国家相关安全标准；施工工艺须规范，确保完工后设施功能完好、现场整洁。本工程整体质保期二年，自验收合格之日起算，质保期内非人为损坏产生的各类故障，由供应商免费上门维修、更换配件。

二、申请人的资格要求

本次询价要求供应商须具有独立法人资格，持有市场监督管理部门核发的有效营业执照，经营范围包含室内装饰改造、建筑维修、管道安装、供热管道维修改造等相关业务，具备本项目供热管道改造修

缮施工服务能力，拥有相关施工经验，能够保质保量完成本次改造工程。

三、报价格式

加盖单位公章的营业执照复印件；报价明细单需分列分部分项工程费、总金额，列明施工项目、所用产品品牌、规格、数量、单价、分项金额，报价单须加盖单位公章。

四、响应文件提交

截止时间：2026 年 9 月 2 日

提交地点：长春市高新区蔚山路 3777 号

五、联系方式

项目联系人：姜博健

联系电话：85075677

监督部门：审计稽核部

联系电话：85075677

长春融资担保集团有限公司

2026 年 8 月 31 日

附件

长春融资担保集团有限公司地下档案室供热管道改造修缮工程				
序号	施工项目	计量单位	工程量	项目特征描述
1	管道拆除	m	89.07	1.管道种类、材质:焊接钢管 2.规格:DN100(不含保温) 3.管道上的附着物种类:包含阀门、支架、保温、套管等所有附件拆除 4.其他:按照建设单位要求放至指定位置
2	孔洞封堵	个	12	1.名称:孔洞封堵 2.规格:公称直径 200mm
3	焊接钢管	m	136.16	1.安装部位:室内 2.介质:热媒 3.规格:DN100、压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求
4	管道刷油	m ²	48.76	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数:两遍、漆膜厚度:0.1mm
5	其他管道绝热	m ³	3.66	1.绝热材料品种:泡沫橡塑保温 2.绝热厚度:50mm
6	支/吊架	kg	43	1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢综合
7	支/吊架金属结构刷油	项	43Kg的支吊架整体刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数:两遍、漆膜厚度:0.1mm
8	球墨铸铁闸阀	个	8	1.类型:闸阀 2.规格:DN100、压力等级:1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 4.配套法兰、螺栓等配件
9	一般钢套管	个	8	1.类型:穿墙套管 2.规格:DN200管道 3.含水钻钻孔及恢复
10	脚手架搭拆	项	1	1.类型:脚手架搭拆